



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ  
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Помірки, м. Харків, 61070, тел. 315-00-07, тел./факс 315-04-13

E-mail: [labses.cent.r.kh@ukr.net](mailto:labses.cent.r.kh@ukr.net), код ЄДРПОУ 38943324

24.03.2020 № 3.2/1498

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

ЗАТВЕРДЖУЮ



Директор

«Харківський ОЛЦ МОЗ України»  
(організація, що проводила вимірювання)

Л.С. Махота

(підпис)

\_\_\_\_\_ 2020 р.

М.П.

ПАСПОРТ

радіаційної якості сировини і будівельного матеріалу  
(дійсний на протязі одного року з дня видачі)

Виданий (кому) ПрАТ «Харківський плитковий завод»,  
Україна, м. Харків, пр.Московський, 297

Виданий (ким) лабораторія електромагнітних полів та інших фізичних факторів  
ДУ «Харківський ОЛЦ МОЗ України» (згідно з договором № Р - 264/3.1 від 25.02.2020)

Атестат про акредитацію №201129 від 24.02.2020

(№ ліцензії, дата видачі)

Дата видачі 17.03.2020

Метод виміру гамма-спектрометричний (МВИ 4/86, МВИ 07-119:2011)

Тип приладу спектрометр енергій гамма-випромінення СЕГ-001 „АКП-С” № 25307

Сертифікат калібрування UA 01 № 6244 від 12.11.2019

№	Назва сировини і /або будматеріалу	Радій-226, Бк/кг	Торій-232, Бк/кг	Калій-40, Бк/кг	А <sub>еф</sub> Бк/кг	Клас застосування згідно з вимогами НРБУ-97
1	Плитка для підлоги	19,4 ± 4,6	52,1 ± 6,9	710,0 ± 34,6	148,0 ± 10,6	
2	Плитка для підлоги	20,2 ± 4,4	51,8 ± 6,9	690,0 ± 39,0	146,7 ± 10,5	
3	Плитка для підлоги	19,7 ± 4,5	50,6 ± 7,1	691,0 ± 37,9	144,7 ± 10,7	
4	Плитка для підлоги	21,3 ± 4,9	50,9 ± 6,9	706,0 ± 32,1	148,0 ± 10,6	
5	Плитка для підлоги	20,7 ± 4,5	52,7 ± 7,2	715,0 ± 39,6	150,5 ± 10,9	
Середнє					147,6 ± 10,3	I


**Класифікація за класами застосування згідно з вимогами НРБУ-97 :**

**I- клас** (А<sub>еф</sub> ≤ 370 Бк/кг) - всі види будівництва без обмежень.

**II- клас** (А<sub>еф</sub> ≤ 740 Бк/кг) - для об'єктів промислового, господарського і дорожнього призначення, де перебування людей складає менше 1700 годин на рік.


**III- клас** (А<sub>еф</sub> ≤ 1350 Бк/кг) - для окремих ізольованих об'єктів чи споруд, об'єктів промислового і дорожнього призначення, які практично не пов'язані з перебуванням людей.

Завідувач лабораторії

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Л.М. Мовчан  
(П.І.Б.)

Інженер

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Н.Ф. Уколова  
(П.І.Б.)





ЗАТВЕРДЖУЮ



Директор

«Харківський ОЛЦ МОЗ України»

Л.С. Махота

(підпис)

2020 р.

М.П.

## РАДІАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ

Дата видачі 24.03.2020

(дійсний на протязі року з дня видачі)

Виданий ПрАТ «Харківський плитковий завод»

(найменування організації, що добуває та /або/ виробляє сировину та будматеріали)

Дозвіл на постачання споживачам продукції в таких обсягах та якості

№ п/п	Номенклатура сировини та /або/ будматеріалів* обов'язкового радіаційного контролю (ОРК)	Обсяг використання в рік	Клас використання згідно НРБУ-97
1	Плитка керамічна для підлоги	8734000 м <sup>2</sup>	I

Клас використання продукції визначається з застосуванням методу:

гамма-спектрометричний (МВИ 4/86, МВИ 07-119:2011)

(згідно з договором № Р - 264/3.1 від 25.02.2020)

Тип приладу: спектрометр енергій гамма-випромінення СЕГ-001 „АКП-С” № 25307

Сертифікат калібрування UA 01 № 6244 від 12.11.2019

\*Список асортименту наводиться підприємством, що добуває (виробляє) сировину та/або/ будівельні матеріали

Голова правління

М.П.



(підпис)

О.О. Єфімов

(П.І.Б.)

Уколова, 3150048

*Handwritten signature*