



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Помірки, м. Харків, 61070, тел. 315-00-07, тел./факс 315-04-13

E-mail: labses.centri.kh@ukr.net, код ЄДРПОУ 38943324

24.03.2020 № 3.2/1497

На № _____ від _____

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

ДУ «Харківський ОЛЦ МОЗ України»
(організація, що проводила вимірювання)



Л.С. Махота
(підпис)

2020 р.

М.П.

ПАСПОРТ

радіаційної якості сировини і будівельного матеріалу
(дійсний на протязі одного року з дня видачі)

Виданий (кому) ПрАТ «Харківський плитковий завод»,

Україна, м. Харків, пр. Московський, 297

Виданий (ким) лабораторія електромагнітних полів та інших фізичних факторів

ДУ «Харківський ОЛЦ МОЗ України» (згідно з договором № Р - 264/3.1 від 25.02.2020)

Атестат про акредитацію №201129 від 24.02.2020

(№ ліцензії, дата видачі)

Дата видачі 16.03.2020

Метод виміру гамма-спектрометричний (МВИ 4/86, МВИ 07-119:2011)

Тип приладу спектрометр енергій гамма-випромінення СЕГ-001 „АКП-С” № 25307

Сертифікат калібрування UA 01 № 6244 від 12.11.2019

№	Назва сировини і /або будматеріалу	Радій-226, Бк/кг	Торій-232, Бк/кг	Калій-40, Бк/кг	A _{сф} , Бк/кг	Клас застосування згідно з вимогами НРБУ-97
1	Плитка керамічна для внутрішнього облицювання	22,4 ± 5,2	58,7 ± 7,9	670,0 ± 27,4	156,2 ± 11,8	
2	Плитка керамічна для внутрішнього облицювання	24,8 ± 5,9	55,4 ± 8,1	662,0 ± 30,1	153,6 ± 12,4	
3	Плитка керамічна для внутрішнього облицювання	24,1 ± 5,3	56,7 ± 7,4	660,0 ± 31,9	154,5 ± 11,4	
4	Плитка керамічна для внутрішнього облицювання	21,5 ± 5,9	58,0 ± 7,5	675,0 ± 29,8	154,9 ± 11,7	
5	Плитка керамічна для внутрішнього облицювання	23,4 ± 5,0	57,7 ± 7,4	677,0 ± 31,6	156,5 ± 11,2	
Середнє					155,2 ± 11,1	I


Класифікація за класами застосування згідно з вимогами НРБУ-97 :

I- клас (A_{сф} ≤ 370 Бк/кг) - всі види будівництва без обмежень.

II- клас (A_{сф} ≤ 740 Бк/кг) - для об'єктів промислового, господарського і дорожнього призначення, де перебування людей складає менше 1700 годин на рік.


III- клас (A_{сф} ≤ 1350 Бк/кг) - для окремих ізольованих об'єктів чи споруд, об'єктів промислового і дорожнього призначення, які практично не пов'язані з перебуванням людей.

Завідувач лабораторії



(підпис)

Л.М. Мовчан
(П.І.Б.)

Інженер


(підпис)

Н.Ф. Уколова
(П.І.Б.)





ЗАТВЕРДЖУЮ

«Харківський ОЛЦ МОЗ України»

Л.С. Махота

2020 р.

М.П.

РАДІАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ

Дата видачі 24.03.2020

(дійсний на протязі року з дня видачі)

Виданий ПрАТ «Харківський плитковий завод»

(найменування організації, що добуває та /або/ виробляє сировину та будматеріали)

Дозвіл на постачання споживачам продукції в таких обсягах та якості

№ п/п	Номенклатура сировини та /або/ будматеріалів* обов'язкового радіаційного контролю (ОРК)	Обсяг використання в рік	Клас використання згідно НРБУ-97
1	Плитка керамічна для внутрішнього облицювання стін	10535000 м ²	I

Клас використання продукції визначається з застосуванням методу:

гамма-спектрометричний (МВИ 4/86, МВИ 07-119:2011)

(згідно з договором № Р - 264/3.1 від 25.02.2020)

Тип приладу: спектрометр енергій гамма-випромінення СЕГ-001 „АКП-С” № 25307

Сертифікат калібрування UA 01 № 6244 від 12.11.2019

*Список асортименту наводиться підприємством, що добуває (виробляє) сировину та/або/ будівельні матеріали



Голова підприємства

(підпис)

О.О. Єфімов

(П.І.Б.)

Handwritten signature