

ЗАТВЕРДЖУЮ



Генеральний директор
ДП «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

Любов МАХОТА

2025 р.

М.П.

РАДІАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ

Дата видачі

18.11.2025

(дійсний протягом року з дня видачі)

Виданий

ПрАТ «Харківський плитковий завод»

(найменування організації, що добуває та /або/ виробляє сировину та будматеріали)

Дозвіл на постачання споживачам продукції в таких обсягах та якості

№ п/п	Номенклатура сировини та /або/ будматеріалів* обов'язкового радіаційного контролю (ОРК)	Обсяг використання в рік	Клас використання згідно НРБУ-97
1	Плитка керамічна для внутрішнього облицювання стін	5230000 м ²	I

Клас використання продукції визначається з застосуванням методу:

гамма-спектрометричний (МВИ 07-119:2011)

(договір № 669/16 від 07.10.2025)

Тип приладу: спектрометр енергій гамма-випромінення СЕГ-001 „АКП-С” № 25307

Сертифікат калібрування UA 01 № 2867 від 18.11.2024

*Список асортименту наводиться підприємством, що добуває (виробляє) сировину
та/або/ будівельні матеріали

Керівник підприємства

М.П.



О.О. Єфімов

(п.п.б.)

Шварков Олександр (097) 950 60 54



ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
(ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»)

Помірки, м. Харків, 61070, тел. (057) 3150007, e-mail: kharkiv.cdc@gmail.com web: labcenter.kh.ua
код ЄДРПОУ 38493324

18.11.2025 № 16/4236

На № _____ від _____

ЗАТВЕРДЖУЮ

Генеральний директор

ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

(організація, що проводила вимірювання)



(підпис)

Любов МАХОТА

_____ 2025 р.

М.П.

ПАСПОРТ

радіаційної якості сировини і будівельного матеріалу
(дійсний протягом одного року з дня видачі)

Виданий кому ПрАТ «Харківський плитковий завод»,
61106, Україна, м. Харків, проспект Героїв Харкова, 297

Виданий (ким) лабораторія фізичних факторів ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

(згідно з договором № 669/16 від 07.10.2025)

Атестат про акредитацію № 201129 від 11.09.2025
(№ ліцензії, дата видачі)

Дата видачі 06.11.2025

Метод виміру гамма-спектрометричний (МВИ 07-119:2011)

Тип приладу спектрометр енергій гамма-випромінення СЕГ-001 „АКП-С” № 25307

Сертифікат калібрування UA 01 № 2867 від 18.11.2024

№	Назва сировини і /або будматеріалу	Радій-226, Бк/кг	Торій-232, Бк/кг	Калій-40, Бк/кг	A_{ef} , Бк/кг	Клас засто- сування згідно з вимогами НРБУ-97
1	Плитка керамічна для внутрішнього облицювання стін, зразок № 13121	62,9 ± 29,4	32,8 ± 6,8	443,0 ± 78,2	143,52 ± 31,4	I
2	Плитка керамічна для внутрішнього облицювання стін, зразок № 13122	47,5 ± 19,8	31,8 ± 6,1	454,0 ± 65,8	127,75 ± 22,1	
3	Плитка керамічна для внутрішнього облицювання стін, зразок № 13123	44,9 ± 22,7	29,4 ± 7,1	505,0 ± 98,7	126,34 ± 25,9	
Середнє					132,54 ± 26,5	

Класифікація за класами застосування
згідно з вимогами НРБУ-97 :

I- клас ($A_{ef} \leq 370$ Бк/кг) - всі види будівництва без обмежень.

II- клас ($A_{ef} \leq 740$ Бк/кг) - для об'єктів промислового, господарського і дорожнього призначення, де перебування людей складає менше 1700 годин на рік.

III- клас ($A_{ef} \leq 1350$ Бк/кг) - для окремих ізольованих об'єктів чи споруд, об'єктів промислового і дорожнього призначення, які практично не пов'язані з перебуванням людей.

Завідувач лабораторії


(підпис)

Людмила МОВЧАН
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Інженер


(підпис)

Олександр ШКВАРКОВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)